



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 953941  
Sagsnavn: Reedtzholt v vALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF  
Højbovænget 10B  
4736 Karrebæksmunde  
Att.: Peder LæntnerUdskrevet: 02-12-2025  
Version: 1  
Modtaget: 25-11-2025  
Analyseperiode: 25-11-2025 -  
02-12-2025  
Ordrenr.: 953941Sagsnavn: Reedtzholt v v  
Lokalitet: Reedtzholt Vandværk  
Prøvested: Krageholmsvej 47  
Prøve ID: Krageholmsvej 47  
Udtaget: 25.11.2025 kl. 11:00  
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1272 af 31/10/2025, Gruppe A  
Prøvetager: LAB/HHK  
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksmunde, Att. Peder Læntner

|                                  |   |                |                                                                                |                                 |             |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvenr.:                        |   | 227552/25      |                                                                                |                                 |             |                                                                                                                                       |
| Parameter                        |   | Resultat       | Enhed                                                                          | Metode                          | Grænseværdi | Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025                                                                                                   |
| <b>Feltmålinger:</b>             |   |                |                                                                                |                                 |             |                                                                                                                                       |
| Prøvetagning, Taphane (u. flush) |   | +              | - DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006 |                                 |             |                                                                                                                                       |
| Lugt                             | # | Ingen lugt (1) | Ingen                                                                          |                                 |             | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget                                                           |
| Smag                             | # | Ingen (1)      | -                                                                              |                                 |             | Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget                                                           |
| pH ved prøvetagning              |   | 7.5            | pH                                                                             | DS/EN ISO 10523:2012            | 7 - 8.5     | Vandet må ikke være kalkaggressivt                                                                                                    |
| Ledningsevne v. ptagning         |   | 130.1          | mS/m                                                                           | DS/EN 27888:2003                | >30 mS/m    | Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C                                                                           |
| Iltindhold v. ptagning           |   | # 9.4          | mg/l                                                                           | Målt i felten                   |             |                                                                                                                                       |
| <b>Laboratoriets målinger:</b>   |   |                |                                                                                |                                 |             |                                                                                                                                       |
| Intestinale Enterokokker         |   | <1             | cfu/100 ml                                                                     | DS/EN ISO 7899-2:2000           | <1          |                                                                                                                                       |
| Kimtal ved 22 °C                 |   | 2              | cfu/ml                                                                         | DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002 | 200         |                                                                                                                                       |
| Coliforme bakterier              |   | <1             | cfu/100 ml                                                                     | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017   | <1          |                                                                                                                                       |
| E. Coli                          |   | <1             | cfu/100 ml                                                                     | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017   | <1          |                                                                                                                                       |
| Turbiditet                       |   | 0.082          | FNU                                                                            | DS/EN ISO 7027-1:2016           | 1 FNU       |                                                                                                                                       |
| Jern, Fe                         |   | 0.012          | mg/l                                                                           | DS/EN ISO 11885:2009            | 0.2 mg/l    |                                                                                                                                       |
| Farvetal, Pt                     |   | 2.6            | Pt mg/l                                                                        | DS/EN ISO 7887 C:2012           | 15 mg Pt/l  | Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15. |

## Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann