



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 883267  
Sagsnavn: Reedtzholm vv

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Karrebæk VF  
Højbovænget 10B  
4736 Karrebæksminde  
Att.:

Udskrevet: 24-10-2024  
Version: 1  
Modtaget: 17-10-2024  
Analyseperiode: 17-10-2024 -  
24-10-2024  
Ordrenr.: 883267

**Sagsnavn:** Reedtzholm vv  
**Lokalitet:** Reedtzholm Vandværk  
**Prøvested:** Enø Kystvej 114  
**Prøve ID:** Enø Kystvej 114  
**Udtaget:** 17.10.2024 kl. 11:30  
**Prøvetype:** Drikkevand - Bek. 940:2024, Gruppe A  
**Prøvetager:** LAB/HHK  
**Kunde:** Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

**Prøvenr.:** 221950/24

| Parameter                        | Resultat         | Enhed      | Metode                                                                               |
|----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feltmålinger:</b>             |                  |            |                                                                                      |
| Prøvetagning, Taphane (m. flush) | +                | -          | - DS/EN ISO 19458:2006, MST<br>Manual for DRV version 5,<br>2021, DS/ISO 5667-5:2006 |
| Lugt                             | # Ingen lugt (1) | Ingen      | -                                                                                    |
| Smag                             | # Ingen (1)      | Ingen      | -                                                                                    |
| Gennemskylningstid               | 15               | min        | Målt i felten                                                                        |
| pH ved prøvetagning              | 7.5              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                                                                 |
| Ledningsevne v. ptagning         | 127.4            | mS/m       | DS/EN 27888:2003                                                                     |
| <b>Laboratoriets målinger:</b>   |                  |            |                                                                                      |
| Intestinale Enterokokker         | <1               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                                                                |
| Kimtal ved 22 °C                 | 1                | cfu/ml     | DS/EN ISO<br>6222:2000/Till.1:2002                                                   |
| Coliforme bakterier              | <1               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-<br>1:2014/A1:2017                                                    |
| E. Coli                          | <1               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-<br>1:2014/A1:2017                                                    |
| Turbiditet                       | 0.11             | FNU        | DS/EN ISO 7027-1:2016                                                                |
| Jern, Fe                         | 0.015            | mg/l       | DS/EN ISO 11885:2009                                                                 |
| Nitrit, NO2-                     | <0.0010          | mg/l       | DS/ISO 15923-1:2013                                                                  |
| Farvetal, Pt                     | 2.1              | Pt mg/l    | DS/EN ISO 7887 C:2012                                                                |

**Kommentar**

Højst tilladelse værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann