



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF  
Højbovænget 10B  
4736 Karrebæksminde  
Att.:

**Udskrevet:** 22-11-2021  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 25-10-2021  
**Analyseperiode:** 25-10-2021 - 22-11-2021  
**Ordrenr.:** 654201

**Sagsnavn:** Reedtzholm vv  
**Lokalitet:** Reedtzholm Vandværk  
**Prøvested:** DGU 221.682-1  
**Udtaget:** 25.10.2021 kl. 11:50  
**Prøvetype:** Råvand - Bek. 1110:2021, Gruppe B, Boringskontrol +  
**Prøvetager:** LAB/HHK  
**Kunde:** Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:	148497/21					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	
<b>FELTMÅLINGER:</b>						
Prøvetagning, Boring	+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-	
pH ved prøvetagning	7.1	pH	-	DS/EN ISO 10523:2012	-	
Temperatur ved prøvetagning	10.1	°C	-	-	-	
Ledningsevne v. ptagning	163.5	mS/m	1.5	DS/EN 27888:2003	15	
Iltindhold v. ptagning	0.0	mg/l	0.1	DS/EN ISO 5814:2012	15	
<b>Laboratoriets målinger:</b>						
Fluorid, F-	0.81	mg/l	0.03	DS/EN ISO 10304-1:2009	15	
Mangan, Mn	0.011	mg/l	0.002	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Calcium, Ca++	120	mg/l	0.5	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Magnesium, Mg++	38	mg/l	0.3	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Kalium, K+	6.8	mg/l	0.05	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Natrium, Na+	170	mg/l	0.3	DS/EN ISO 11885:2009	15	
Jern, Fe	1.4	mg/l	0.01	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Ammonium+ammoniak, NH4+	1.1	mg/l	0.004	DS/ISO 15923-1:2013+DS224:1975Mod	15	
Nitrit, NO2-	<0.0010	mg/l	0.001	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Nitrat, NO3-	<0.10	mg/l	0.1	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	15	
Total phosphor, P	0.0070	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15	
Chlorid, Cl-	320	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Sulfat, SO4--	30	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Hydrogencarbonat, HCO3-	440	mg/l	3	DS/EN ISO 9963-1:1996	15	
Aggressiv kuldioxid, CO2	<5	mg/l	2	DS 236:1977	15	
Hydrogensulfid, H2S	0.034	mg/l	0.02	DS 278:1976	15	
Methan, CH4	0.043	mg/l	0.01	AK129 - HS GC/FID	20	
NVOC	3.0	mg/l	0.1	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	15	
Arsen, As	13	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Bor, B	280	µg/l	10	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Barium, Ba	150	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Kobolt, Co	0.020	µg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
Nikkel, Ni	1.8	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	
<b>Pesticider, Drikkevand grundpakke</b>						
1,2,4-triazol	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30	
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxypropionsyre)), 2,6-dichlorprop	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-CPP, (4-Chlorprop)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30	
Atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Bentazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
#: Ikke akkrediteret

>: Større end  
i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative målesikkerhed



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Prøvenr.:	148497/21				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethyldeisopropylatrazin (DEIA)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dichlobenil	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - GC/MS	30
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Glyphosat	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30
Hexazinon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
MCPA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Simazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30
Chlorothalonilamid-sulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30
<b>Pesticider, DRV BEK 1110: 2021</b>		-		-- LC/MS/MS	
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30

**Kommentar**

Ingen kommentar

Camilla Højsted

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

#: Ikke akkrediteret

&gt;: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative måleusikkerhed