



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 883265
Sagsnavn: Reedtzholm vv

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 31-10-2024
Version: 1
Modtaget: 17-10-2024
Analyseperiode: 17-10-2024 -
31-10-2024
Ordrenr.: 883265

Sagsnavn: Reedtzholm vv
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: DGU 221.999-1
Udtaget: 17.10.2024 kl. 10:55
Prøvetype: Råvand - Bek. 940:2024, Gruppe B, Boringskontrol +
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		221948/24					
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-			-	
Feltmålinger:			-			-	
Prøvetagning, Boring		+	-			DS/ISO 5667-11:2009	
Gennemskylningstid		20	min			Målt i felten	
pH ved prøvetagning		7.2	pH	2		DS/EN ISO 10523:2012	
Temperatur ved prøvetagning		10.1	°C	0		-	
Ledningsevne v. ptagning		73.3	mS/m	1.5		DS/EN 27888:2003	15
Iltindhold v. ptagning		0.1	mg/l	0.1		DS/EN ISO 5814:2012	15
Laboratoriets målinger:							
Mangan, Mn		0.044	mg/l	0.002	0.006	DS/EN ISO 11885:2009	20
Calcium, Ca++		97	mg/l	0.5	1.5	DS/EN ISO 11885:2009	15
Magnesium, Mg++		14	mg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 11885:2009	15
Kalium, K+		2.6	mg/l	0.05	0.15	DS/EN ISO 11885:2009	15
Natrium, Na+		39	mg/l	0.3	0.9	DS/EN ISO 11885:2009	15
Jern, Fe		2.6	mg/l	0.01	0.03	DS/EN ISO 11885:2009	20
Ammonium+ammoniak, NH4+		0.84	mg/l	0.004	0.012	DS/ISO 15923-1:2013+DS224:1975Mod	15
Nitrit, NO2-		<0.0010	mg/l	0.001	0.003	DS/ISO 15923-1:2013	15
Nitrat, NO3-		<0.10	mg/l	0.1	0.3	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	15
Total phosphor, P		0.023	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Chlorid, Cl-		45	mg/l	0.5	1.5	DS/ISO 15923-1:2013	15
Fluorid, F-		0.68	mg/l	0.03	0.09	DS 218:1975,MOD	15
Sulfat, SO4--		35	mg/l	0.5	1.5	DS/ISO 15923-1:2013	15
Hydrogencarbonat, HCO3-		370	mg/l	3	9	DS/EN ISO 9963-1:1996	15
Aggressiv kuldioxid, CO2		<5	mg/l	2	6	DS 236:1977	15
Methan, CH4		0.062	mg/l	0.01	0.03	AK129 - HS GC/FID	20
NVOC		1.7	mg/l	0.1	0.3	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	15
Hydrogensulfid, H2S		0.16	mg/l	0.010	0.03	DS 278:1976, Auto, Mod + beregning	15
Arsen, As		2.7	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bor, B		89	µg/l	10	30	DS/EN ISO 11885:2009	20
Barium, Ba		110	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobolt, Co		0.093	µg/l	0.030	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni		0.77	µg/l	0.03	0.09	DS/EN ISO 17294-2:2023	20
2,6-dichlorphenol		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK158 - GC/MS	30
1,2,4-triazol		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK207 - LC/MS/MS	30
Pesticider, Drikkevand grundpakke LC/MS			-			- - LC/MS/MS	
Pesticider, Drikkevand grundpakke GC/MS			-			- - GC/MS	
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)), 2,6-dichlorprop		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30
4-CPP, (4-Chlorprop)		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30
Aminomethylphosphonsyre, AMPA		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK144 - LC/MS/MS	30
Atrazin		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30
Bentazon		<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30

side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg nr. 361

DANAK

Ordrenr: 883265
Sagsnavn: Reedtzholm vvALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		221948/24					
Parameter	Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desphenyl-chloridazon, DPC	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Imazalil	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK158 - GC/MS	30	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Dichlobenil	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - GC/MS	30	
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Glyphosat	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK144 - LC/MS/MS	30	
Hexazinon	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
MCPA	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Metamitron-desamino	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
PPU (IN 70941), (Nedbr. af Rimsulfuron)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Simazin	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
TFMP	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Pentachlorbenzen	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK158 - GC/MS/SIM	30	
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK207 - LC/MS/MS	30	
Chlorothalonilamid-sulfonsyre (R417888)	<0.0050	µg/l	0.005	0.015	AK78 - LC/MS/MS	30	
Pesticider, DRV BEK 940:2024		-	-	-	- LC/MS/MS	-	
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Dimethachlor OA (CGA 50266)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
t-Sulfinyleddikesyre (Acetochlor SAA)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
CGA 369873 (Dimethachlor metab.)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Metaldehyd	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
Monuron	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) (Nedbr. af Chlorothalonil)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (CGA324007, LM5, nedbr. af Terbutylazin)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (SYN545666, LM6, nedbr. af Terbutylazin)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dihydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazin-4(6H)-on (LM3)	<0.010	µg/l	0.010	0.03	AK78 - LC/MS/MS	30	

Kommentar

Ingen kommentar

side 2 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 883265
Sagsnavn: Reedtzholm vv

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Helle Hornemann

side 3 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret