



DANAK
TEST Reg. nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 07-09-2020
Version: 1
Modtaget: 31-08-2020
Analyseperiode: 31-08-2020 - 07-09-2020
Ordrenr.: 592556

Sagsnavn: Reedtzholm vv
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: Krageholmsvej 47
Udtaget: 31.08.2020 kl. 09:50
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1070:2019, Gruppe A
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:		178340/20			
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 1070:2019
FELTMÅLINGER:					
Prøvetagning, Taphane (u. flush)	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017	-	
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	-		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
pH ved prøvetagning	7.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning	108.1	mS/m	DS/EN 27888:2003	30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Ilthindhold v. ptagning	#	9.2	mg/l	Målt i felten	
Laboratoriets målinger:					
Kimtal ved 22 °C	1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet	0.12	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 FNU	
Jern, Fe	<0.01	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2 mg/l	
Farvetal, Pt	<1.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15 mg Pt/l	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højest tilladte værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 14-09-2020
Version: 1
Modtaget: 31-08-2020
Analyseperiode: 31-08-2020 -
14-09-2020
Ordrenr.: 592557

Sagsnavn: Reedtzholm vv
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: Afgang værk
Udtaget: 31.08.2020 kl. 10:40
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1070:2019, Vandværkskontrol
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:	178341/20				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Vejl. grænseværdi	Afgang værk
Igangsæt på lab.	21:58	-	-		
Prøvetagning, Drikkevand	+	-	DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Pt4g 4.udg.2017		
Itindhold v. ptagning	9.5	mg/l	DS/EN ISO 5814:2012	Min. 5	Minimumskrav
pH ved prøvetagning	7.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Temperatur ved prøvetagning	11.5	°C	-	-	Det bør tilstræbes, at vandet er højest 12°C ved taphanen
Ledningsevne v. ptagning	108.1	mS/m	DS/EN 27888:2003	Min.30 mS/m	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C	1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	50	
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Hårdhed, total	22.3	OdH	Beregning		Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH
Mangan, Mn	<1.0	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009		
Calcium, Ca++	120	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009		Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l
Magnesium, Mg++	24	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	50	
Jern, Fe	0.03	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	100	
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.015	mg/l	SM 17udg. 4500-NH3	0.05	
Nitrit, NO2-	0.003	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013	0.01	
Nitrat, NO3-	2.3	mg/l	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	50	
NVOC	3.0	mg/l	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	4	
Aluminium, Al	0.99	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	100	
Arsen, As	3.0	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5	
Nikkel, Ni	0.30	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	20	

Kommentar

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Helle Hornemann

side 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end



DANAK
TEST Reg. nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 14-09-2020
Version: 1
Modtaget: 31-08-2020
Analyseperiode: 31-08-2020 -
14-09-2020
Ordrenr.: 581506

Sagsnavn: Reedtzholm Vandværk
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: DGU 221.932-1
Udtaget: 31.08.2020 kl. 11:15
Prøvetype: Råvand - Bek. 1070:2019, Boringskontrol +
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:	136970/20					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Boring	+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009		
pH ved prøvetagning	7.1	pH		DS/EN ISO 10523:2012		
Temperatur ved prøvetagning	10.2	°C		-		
Ledningsevne v. ptagning	113.8	mS/m	1	DS/EN 27888:2003	3	
Iltindhold v. ptagning	0.2	mg/l	0.1	DS/EN ISO 5814:2012		
Laboratoriets målinger:						
Fluorid, F-	0.95	mg/l	0.03	DS/EN ISO 10304-1:2009	15	
Mangan, Mn	0.003	mg/l	0.001	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Calcium, Ca++	120	mg/l	0.5	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Magnesium, Mg++	28	mg/l	0.3	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Kalium, K+	5.2	mg/l	0.05	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Natrium, Na+	98	mg/l	0.1	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Jern, Fe	0.43	mg/l	0.01	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.95	mg/l	0.004	SM 17udg. 4500-NH3	15	
Nitrit, NO2-	<0.001	mg/l	0.001	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Nitrat, NO3-	0.25	mg/l	0.1	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	15	
Total phosphor, P	0.20	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878:2004 Del 7	15	
Chlorid, Cl-	170	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Sulfat, SO4--	24	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Hydrogencarbonat, HCO3-	430	mg/l	3	DS/EN ISO 9963-1:1996	15	
Aggressiv kuldioxid, CO2	<5	mg/l	2	DS 236:1977	15	
Hydrogensulfid, H2S	0.09	mg/l	0.02	DS 278:1977	15	
Methan, CH4	0.027	mg/l	0.01	AK129 - HS GC/FID	20	
NVOC	2.5	mg/l	0.1	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	15	
Arsen, As	16	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	10	
Bor, B	140	µg/l	10	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Barium, Ba	120	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	10	
Kobolt, Co	<0.010	µg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-2:2016	15	
Nikkel, Ni	2.7	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	10	
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	
Pesticider, Drikkevand grundpakke				- - GC/LC/MS		
1,2,4-triazol	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-CPP, (4-Chlorprop)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30	
Atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Bentazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethyl-desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist
DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed



DANAK
TEST Reg. nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 136970/20					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dichlobenil	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - GC/MS	30
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Glyphosat	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30
Hexazinon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
MCPA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Simazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30
Chlorothalonilamid-sulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30
Pesticider, DRV BEK 1070: 2019		-		- - LC/MS/MS	
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyché

Majken Løyché

side 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end

#: Ikke akkrediteret

>: Større end

i.p.: ikke påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel: Den relative måleusikkerhed



DANAK
TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Karrebæk VF
Højbovænget 10B
4736 Karrebæksminde
Att.:

Udskrevet: 14-09-2020
Version: 1
Modtaget: 31-08-2020
Analyseperiode: 31-08-2020 -
14-09-2020
Ordrenr.: 581506

Sagsnavn: Reedtzholm Vandværk
Lokalitet: Reedtzholm Vandværk
Prøvested: DGU 221.999-1
Udtaget: 31.08.2020 kl. 11:45
Prøvetype: Råvand - Bek. 1070:2019, Boringskontrol +
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbovænget 10B, 4736 Karrebæksminde, Att.

Prøvenr.:	136971/20					
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)	
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Boring	+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-	
pH ved prøvetagning	7.1	pH	-	DS/EN ISO 10523:2012	-	
Temperatur ved prøvetagning	1.3	°C	-	-	-	
Ledningsevne v. ptagning	83.0	mS/m	1	DS/EN 27888:2003	3	
Iltindhold v. ptagning	0.2	mg/l	0.1	DS/EN ISO 5814:2012	-	
Laboratoriets målinger:						
Fluorid, F-	0.67	mg/l	0.03	DS/EN ISO 10304-1:2009	15	
Mangan, Mn	0.037	mg/l	0.001	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Calcium, Ca++	110	mg/l	0.5	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Magnesium, Mg++	17	mg/l	0.3	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Kalium, K+	3.0	mg/l	0.05	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Natrium, Na+	52	mg/l	0.1	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Jern, Fe	1.3	mg/l	0.01	DS/EN ISO 11885:2009	10	
Ammonium+ammoniak, NH4+	0.94	mg/l	0.004	SM 17udg. 4500-NH3	15	
Nitrit, NO2-	<0.001	mg/l	0.001	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Nitrat, NO3-	<0.10	mg/l	0.1	DS/ISO 15923-1:2013 + beregning	15	
Total phosphor, P	0.48	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878:2004 Del 7	15	
Chlorid, Cl-	79	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Sulfat, SO4--	29	mg/l	0.5	DS/ISO 15923-1:2013	15	
Hydrogencarbonat, HCO3-	370	mg/l	3	DS/EN ISO 9963-1:1996	15	
Aggressiv kuldioxid, CO2	<5	mg/l	2	DS 236:1977	15	
Hydrogensulfid, H2S	0.10	mg/l	0.02	DS 278:1977	15	
Methan, CH4	0.069	mg/l	0.01	AK129 - HS GC/FID	20	
NVOC	3.1	mg/l	0.1	DS/EN 1484:1997+SM 5310B:2014	15	
Arsen, As	3.5	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	10	
Bor, B	90	µg/l	10	DS/EN ISO 11885:2009	20	
Barium, Ba	130	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	10	
Kobolt, Co	0.030	µg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-2:2016	15	
Nikkel, Ni	3.5	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	10	
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	0.010	AK158 - GC/MS	30	
Pesticider, Drikkevand grundpakke				- - GC/LC/MS		
1,2,4-triazol	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-dichlorbenzoesyre	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-CPP, (4-Chlorprop)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30	
Atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Bentazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Methyl-desphenyl-chloridazon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	
Desethyldeisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30	

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist
DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed



DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	136971/20				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dichlobenil	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - GC/MS	30
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
ETU (Ethylenthiourea)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Glyphosat	<0.010	µg/l	0.010	AK144 - LC/MS/MS	30
Hexazinon	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
MCPA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Simazin	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	<0.010	µg/l	0.010	AK207 - LC/MS/MS	30
Chlorothalonilamid-sulfonsyre	<0.0050	µg/l	0.005	AK78 - LC/MS/MS	30
Pesticider, DRV BEK 1070: 2019		-		- LC/MS/MS	
Alachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Dimethachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Metazachlor OA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30
Propachlor ESA	<0.010	µg/l	0.010	AK78 - LC/MS/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Majken Maria Løyché

Majken Løyché

side 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Tegnforklaring:

<: mindre end
#: Ikke akkrediteret

>: Større end
i.p.: ikke påvist
DL: Detektionsgrænse
Urel: Den relative måleusikkerhed